

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Комплексный центр социального
обслуживания населения»

Кирова ул., д. 6-а, г. Губкин,
Белгородская обл., 309186
тел./факс (47241) 5-14-47
e-mail: kc-06@usznbel.ru
CENTR.SOCOB@yandex.ru

20.04.2021 № 190
На № _____ от _____

Главному государственному
инспектору отдела котлонадзора,
государственного строительного
надзора, надзора за подъемными
сооружениями по Белгородской
области

Емельянову А.И.

**Ответ на предписание
от 18 февраля 2021 г. №Б4/211-216П**

Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» по результатам рассмотрения предписания Верхне - Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 февраля 2021 года № Б4/211-216П выполнены следующие мероприятия:

1. Были установлены пиктограммы (1-5 этаж) о запрещении использования лифта во время пожара (Фото прилагается).
2. На основной посадочной площадке (этаже) размещена информация с указанием учетного и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования лифтов (Фото прилагается).
3. Убраны посторонние предметы из машинного помещения лифтов (Фото прилагается).
4. Кабины лифтов оборудованы средствами для подключения к двухсторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне (Фото прилагается).
5. Зазор между отводкой ДК и роликом качалки замка ДШ приведен в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824».
6. Зазор между обрамлением двери шахты и створками ДШ приведен в соответствие с требованиями технического регламента

Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824».

Директор МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»




Н.В.Шевчук

Билалова Наталья Николаевна
5-54-64